


05HЭП.1100-0 В0

Справ. N	Перв. применение

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подпись и дата



1. Сооружение устанавливается на бетонный пол цеха здания ЦРБ.
2. Сооружение изготавливается из сэндвич-панелей толщиной 100мм (ТУ-5284-001-70679525-2010) закрепленных на металлическом каркасе.
3. Каркас изготавливается из стальных труб прямоугольного сечения размером 100х100мм ГОСТ 8645-82.
4. Цвет покрытия – серый.

[illegible]